

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12



«УТВЕРЖДАЮ»  
Врио главного врача федеральног  
бюджетного учреждения здравоохранени  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
Е.Г. Майорова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 11281 от «09» ноября 2020 года  
по результатам лабораторных испытаний

**Заявитель:** ООО «Коммунальные системы «Гнездово».

**Юридический адрес:** Смоленская область, Смоленский район, д. Новые Батеки, ул.  
Школьная, д. 9.

**Фактический адрес:** Смоленская область, Смоленский район, д. Новые Батеки, ул.  
Школьная, д. 9.

**Основание для проведения экспертизы:** Производственный контроль, договор № 838 от  
25.02.2020г.

**Состав экспертных материалов:** Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 11281 от 27.10.2020г.

**Установлено:**

В исследованной пробе холодной питьевой воды обнаружен значительный железистый  
коричневого цвета осадок, запах при 20 °С и при 60 °С – 3 балла при гигиеническом нормативе  
не более 2 баллов, мутность (по формазину) 20,4±2,9 ЕМФ при гигиеническом нормативе не  
более 2,6 ЕМФ, содержание железа превышает гигиенический норматив в 4,6 раз.  
По остальным исследованным санитарно-химическим и микробиологическим  
показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

**Закключение:**

На основании гл. 4, ст. 23, п. 4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» №416-  
ФЗ от 07.12.2011г. качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины  
№1 ООО «Коммунальные системы «Гнездово», расположенной по адресу: Смоленская область,  
Смоленский район, д. Верховье, по исследованным санитарно-химическим (запах при 20 °С и  
при 60 °С, мутность (по формазину), содержание железа) показателям **не соответствует**  
действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН  
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к  
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По остальным исследованным санитарно-химическим и микробиологическим  
показателям проба воды **соответствует** требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности  
систем горячего водоснабжения».

Исполнитель

Заведующий отделением гигиены труда

В.В. Сусенкова

В.М. Алекса